



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

26.10.2020 № 329-338/20П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении норматива удельного
расхода топлива при производстве тепловой
энергии котельной
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров
Нижегородская область, расположенной на
территории г. Нижнего Новгорода,
на 2021 год**

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 249,
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода, на 2021 год.

И.о.министра

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02BA585B79053C15955B83DD9DE591DDDA4036EE
Кому выдан: Морозов Михаил Юрьевич
Действителен: с 15.04.2020 до 15.07.2021

М.Ю.Морозов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 26.10.2020 № 329-338/20П/од

Норматив

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородская область,
расположенной на территории г. Нижнего Новгорода, на 2021 год

Организация	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
1	2
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», пр. Мира, д. 37, г. Саров, Нижегородская область, 607188, в т.ч. по котельной:	156,73
филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ул. Тропинина, д. 47, г. Нижний Новгород	156,73
