



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

13.08.2021 № 329-216/21П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении нормативов запасов топлива
для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
г. Саров, Нижегородская область,
расположенной на территории г. Нижнего
Новгорода, на 1 октября 2022 года**

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 249,
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода, на 1 октября 2022 года.

Заместитель министра

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 674ADD3E8094EB5B12E7AE0819B7165481459DA5
Кому выдан: Братыгин Максим Александрович
Действителен: с 20.05.2021 до 20.08.2022

М.А.Братыгин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 13.08.2021 № 329-216/21П/од

Нормативы
запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров,
Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода,
на 1 октября 2022 года

тонн

Организация, источник тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ)	Эксплуата- ционный запас (НЭЗТ)
1	2	3	4	5
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», пр. Мира, д. 37, г. Саров, Нижегородская область, 607188, в т.ч. по котельной:	Мазут	1347,4	351,6	995,8
филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ул. Тропинина, д. 47, г. Нижний Новгород	Мазут	1347,4	351,6	995,8