



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

21.09.2023

329-272/23П/од
№

г. Нижний Новгород

**Об утверждении нормативов запасов топлива
для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
г. Саров, Нижегородская область,
расположенной на территории г. Нижнего
Новгорода, на 1 октября 2024 года**

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 249,
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода, на 1 октября 2024 года.

Заместитель министра



М.А.Братыгин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от _____ № _____
21.09.2023 329-272/23П/од

Нормативы
запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров,
Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода,
на 1 октября 2024 года

тонн

Организация, источник тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ)	Эксплуата- ционный запас (НЭЗТ)
1	2	3	4	5
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», пр. Мира, д. 37, г. Саров, Нижегородская область, 607188, в т.ч. по котельной: филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ул. Тропинина, д. 47, г. Нижний Новгород	Мазут	1318,2	321,1	997,1