



**Министерство  
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

11.08.2022

329-206/22П/од  
№ \_\_\_\_\_


г. Нижний Новгород

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
для котельной ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ",  
г. Саров, Нижегородская область,  
расположенной на территории  
г. Нижнего Новгорода, на 1 октября 2023 года**

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 249,  
**п р и к а з ы в а ю:**

утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода, на 1 октября 2023 года.

Министр



М.Ю.Морозов

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
приказом министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области

от 11.08.2022 № 329-206/22П/од

**Нормативы**

запасов топлива для котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
г. Саров, Нижегородская область, расположенных на территории  
г. Нижнего Новгорода, на 1 октября 2023 года.

Организация, источник тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ)	Эксплуата- ционный запас (НЭЗТ)
1	2	3	4	5
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 37, в том числе по котельной	Мазут	1333,3	326,7	1006,6
Филиал ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ул.Тропинина, д.47, г.Нижний Новгород	Мазут	1333,3	326,7	1006,6