



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

13.08.2021

№ 329-215/21П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой
энергии котельной
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров,
Нижегородская область, расположенной на
территории г. Нижнего Новгорода,
на 2022 год**

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 4 мая 2016 г. № 249,
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, расположенной на территории г. Нижнего Новгорода, на 2022 год.

Заместитель министра

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

М.А.Братыгин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 674ADD3E8094EB5B12E7AE0819B7165481459DA5
Кому выдан: Братыгин Максим Александрович
Действителен: с 20.05.2021 до 20.08.2022

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 13.08.2021 № 329-215/21П/од

Нормативы

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, расположенной
на территории г. Нижнего Новгорода, на 2022 год.

Организация	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
1	2
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», пр. Мира, д. 37, г. Саров, Нижегородская область, 607188, в т.ч. по котельной:	157,19
филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ул. Тропинина, д. 47, г. Нижний Новгород	157,19